



ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 09.05.2014r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

l.dz. 1512, 1533/DI-ŁG/2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi usunięcia wad i usterek instalacji do sortowania odpadów komunalnych Sygn. akt 9/PN/2014

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 19:

Czy w związku z zmianami i nowymi urządzeniami jakie pojawić się mają po modernizacji sortowni Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w wizualizacji polegającej na doposażeniu sterowni o nową jednostkę komputerową zawierającą wizualizację pracy wyłącznie nowych urządzeń? Natomiast istniejące urządzenia pracowałyby na obecnie wykorzystywanej przez Zamawiającego wizualizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby proces sortowania oparty był na jednym systemie, zatem wszelkie zmiany bądź nowe sygnały winny być wprowadzone w istniejący system, a jeżeli nie będzie to możliwe, Zamawiający wymaga wykonania całkowicie nowej zintegrowanej wizualizacji o funkcjonalności obecnie używanej przez Zamawiającego. Elementy łączące obie instalacje przedstawione na wizualizacji powinny zawierać informacje o stanach urządzeń łączących zarówno wykonawcy oprogramowania sortowni i kompostowni.

Pytanie 20:

W punkcie 10.4.3.4 "Zamawiający oczekuje zaktualizowania działającej obecnie na terenie całego zakładu wizualizacji, uzupełniając ją o elementy wizualizacyjne sortowni oraz kompostowni."

Czy wystarczającym sposobem rozwiązania tego zadania będzie przesłanie sygnału wizualizacji wykonanej dla tych dwóch obiektów do wizualizacji działającej na terenie całego zakładu w postaci obrazu wykonanej przez oferenta wizualizacji wraz z informacjami o alarmach i błędach na instalacjach?

Odpowiedź:

Proponowane rozwiązanie jest nie wystarczające. Zamawiający wymaga aby sygnały z układów sterowania sortowni i kompostowni zostały włączone w istniejący system zbierania danych technologicznych łącznie z wizualizacją. Jeżeli nie będzie to możliwe, Zamawiający wymaga wykonania całkowicie nowej zintegrowanej wizualizacji o funkcjonalności obecnie używanej przez Zamawiającego.

Pytanie 21:

Z uwagi na szeroki zakres zamówienia zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 20.05. 2014, co pozwoli na bardziej dokładne i szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową, oraz przygotowanie konkurencyjnej oferty i optymalnych rozwiązań technicznych. Obecny termin 14.05.2014 jest bardzo krótki tym bardziej, że w między czasie mamy okres świąteczny, oraz długi weekend majowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu (58)3221576.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Maciej Jakubek

Prezes Zarządu
Dyrektor
Wojciech Głuszczyk

złotecki