



ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 29.04.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I.dz. 1307/DUR-PL/2016

**dot.: postępowania nr (11/PN/2016) o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:
Naprawa i usługa serwisowania systemu sygnalizacji pożarowej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.**

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przesłanego zapytania, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Z formularza cenowego jednoznacznie nie wynika czy konieczna jest wymiana okablowania pętli pożarowych oraz połączeń pomiędzy centralowych. Czy wycena ma uwzględniać również koszt okablowania?

Odpowiedź 1:

W przypadku okablowania pętli pożarowych odnotowano kilka usterek związanych z przerwami na pętli, w większości przypadków przyczyną jest jednak uszkodzenie samych urządzeń, a nie okablowania. Dotychczas w trakcie serwisowania nie odnotowano ani razu przypadku uszkodzenia przewodów, nie można jednak całkowicie wykluczyć, iż taka sytuacja może się zdarzyć.

Połączenia między-centralowe wg aktualnej wiedzy Zamawiającego są sprawne, należy jedynie ponownie zestawić połączenia, które odbywają się przy użyciu konwerterów światłowodowych.

Pytanie 2:

Z formularza cenowego jednoznacznie nie wynika czy konieczna jest wymiana 13 central. Jakie działania podejmie Zamawiający w przypadku konieczności wymiany danej centrali? Czy ich ewentualna wymiana będzie realizowana odrębnym zamówieniem?

Odpowiedź 2:

Nie ma konieczności wymiany wszystkich central. Jak wskazano w SIWZ tylko jedna centrala uległa całkowitemu uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia centrali innej niż wymieniona w dokumentacji przetargowej, zakup zrealizowany będzie odrębnym zamówieniem.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Maciej Jakubek