

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe.”, sygn. akt 20/PN/2017

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 2.

„Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: czy Zamawiający dopuszcza aby system napowietrzania komór napowietrzania został wykonany w formie żelbetowych kanałów napowietrzających?”

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. nie dopuszcza zastosowania żelbetowych kanałów napowietrzających.

Pytanie nr 3.

„Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: Zgodnie z wymaganiami na str. 54 PFU, Zamawiający wymaga, aby uzyskanie wymaganej różnicy ciśnień w systemie napowietrzania potwierdzić w ofercie obliczeniami oraz protokołem odbioru różnicy ciśnień na obiekcie zrealizowanym przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że pod nazwą „ Wykonawca” Zamawiający rozumie również „ Dostawca technologii”, ponieważ sam Wykonawca nie był zobligowany do realizacji wcześniejszego zamówienia, na którym wymagana była taka różnica ciśnień.”

Odpowiedź nr 3.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. technicznych
Maciej Jakubek

Z poważaniem
Michał Dzioba
Prezes Zarządu
Michał Dzioba